

平成 30 年 9 月 14 日

御来場者の皆様

御関係者様

横浜市泉公会堂緞帳（どんちょう）落下に伴いご迷惑をおかけしたについて

平素は、泉公会堂をご利用いただきまして、心からお礼申し上げます。

平成 30 年 9 月 6 日（木）13 時 43 分頃、泉公会堂講堂をご利用中に舞台の緞帳が落下する事故が発生し、緞帳が下りたままの状態となりました。公演を一時中断するなど、予定していた演目の変更を余儀なくされる事態を招いたことに関しまして、ご来場の皆様をはじめ、出演者様、そして長期間にわたり準備に携われた関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを心から深くお詫び申し上げます。

緞帳が落下した原因について調査した結果、緞帳幕を支えるための鉄製パイプを収納する中間パイプ袋が経年劣化により破損したことにより、固定していた緞帳幕が落下したものと判明しました。

緞帳に関しましては即日撤去し、原状復帰に向けた対応を進めているところですが、緞帳が安全に使用できる状態に復旧するまでの間、大変ご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます。

また、この事故に関しまして、区民の皆様にご心配とご迷惑をおかけしましたことにつきましても重ねて心から深くお詫び申し上げます。

今後はこのようなことを起こさないよう再発防止に努めて参ります。ご利用者の皆様の公会堂への信頼回復に向けて取り組んで参ります。

誠に申し訳ありませんでした。

横浜市泉区長 額田 樹子

横浜市泉公会堂指定管理者
相鉄企業株式会社
代表取締役 佐武 宏